



Brønshøj, den 25. marts 2023

Supplerende information om brud på isoleringen på varmerør

Hvis man har et kælderrum med brud på isoleringen, skal man lade være med at røre ved røret, man skal ikke stille noget op ad røret og man skal lade være med at lægge ting oven på røret. Hvis der allerede ligger noget oven på røret, skal man lade dette ligge.

Alle kælderrum har et nummer, og i tabellen nedenfor kan man se, hvilke kælderrum der har rør med brud. Der er påvist asbest på selve røret i bruddet, men der er ikke påvist asbest på prøver i kælderrummet, bortset fra 1 kælderrum, hvor beboeren har fået direkte besked.

Kælderrum med brud på varmerør:					
5002	5030	5066	5119	5361	5383
5003	5033	5068	5235	5365	5384
5007	5052	5093	5295	5367	5385
5010	5061	5099	5327	5378	5397
5011	5063	5106	5354	5379	5404

Vaskekældre med brud på varmerør:

Aggersvoldvej 10

Sandbygårdvej 30

Kældergange med brud på varmerør:

Aggersvoldvej 14

Annebergvej 9

Næsbyholmvej 9

Næsbyholmvej 11

Sandbygårdvej 6

Sandbygårdvej 8

Sandbygårdvej 12

Torbenfeldtvej 11

Det kan ikke udelukkes, at der er brud på flere varmerør end de varmerør, der er fundet ved gennemgangen af installationer i kælderrum, da varmerørene typisk ligger bagerst i kælderrum og tilgængeligheden ikke alle steder var lige god, fx kan der gemme sig et brud på bagsiden af røret, som det ikke har været muligt at konstatere, hvis ikke der har været fremkommelighed i kælderrummet.

På de næste sider vises billeder af nogle af de brud, der er fundet med asbest, så man kan få en idé om, hvordan det kan se ud.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen



Det er det hvide/lyse, der er på røret, der er asbest



Brud på isoleringen med påvist asbest.



Brud på isoleringen med påvist asbest.



Brud på rør ved murhul, asbest påvist.



Brud på rørbøjning, asbest påvist.